



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-Mail: oren-rpn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 56-05-20/КНД-3775-2024 с. Шарлык _____ 20.12.2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Дегтяревой Надеждой Сергеевной, ведущим специалистом – экспертом Дыменко Верой Сергеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШАРЛЫКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1", ИНН 5651004205, ОГРН 1025603293484, 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Шарлык, улица Советская, дом 5; 461475, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Сарманай, улица Школьная, дом 10; 461467, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Новоархангельское, улица Родимцева, дом 21
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МАОУ «Шарлыкская СОШ №1», 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Шарлык, улица Советская, дом 5:

В нарушении п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» питьевой фонтанчик в начальной школе течет.

В нарушении п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» оконные проемы в кабинетах ОБЖ, технологии не оборудованы светорегулируемыми устройствами.

В кабинете географии (№14) на 2 этаже основного задания школы, в кабинетах иностранного языка (№ 8), истории (№ 5), 3 кабинета математики (№ 3, № 7, № 6), русского языка и литературы (№ 4) на 1 этаже основного задания школы дощатое, окрашенное масляной краской, имеются щели между досками, полы не ровные, краска местами отошла, что является нарушением ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи».

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» на потолке спорт зале имеются дефекты отделки в основном здании школы (трещины краски, отхождение штукатурки).

В нарушении п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» на момент

обследования уборочный инвентарь не промаркирован, уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с уборочным инвентарем для уборки классов.

Продолжительность перемен для питания детей минимальное – 10 минут и максимальное время составляет 10 минут, что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел VI, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», т.к. для приема пищи продолжительность перемены не менее 20 мин.

В нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» у сотрудников школы:

- отсутствуют актуальные сведения о гигиеническом обучении у сотрудников: Богданова О.П. (ЛМК № 52540725), Баловнева Т.Е. (ЛМК № 34314108), Мурсалимова Э.М. (ЛМК № 40009728), Марченко Т.А. (ЛМК № 34486449), Потехина А.С. (ЛМК № 52540637), Уразгалиева С.М. (ЛМК № 34486455), Мячина Е.Ю. (ЛМК № 39310142), Губанова Г.А. (ЛМК № 34486493), Бабич Т.П. (ЛМК № 55914657), Тулаева Н.В. (ЛМК № 34486448), Лихацкая Г.А. (ЛМК № 47562816), Бартков В.В. (ЛМК № 52540622), Матвеева Т.В. (ЛМК № 31749323), Коновалова Н.В. (ЛМК № 41688266), Головин В.Н. (ЛМК № 31749365), Насекина Т.И. (ЛМК № 34486428), Стрельникова О.В. (ЛМК № 34486430), Дегтярева О.П. (ЛМК № 55914652), Никонова А.В. (ЛМК № 37778760), Задара В.А. (ЛМК № 1534030), Канкина Т.И. (ЛМК № 34486428), Свиридова Е.В. (ЛМК № 36958431), Ревина Л.А. (ЛМК № 46551460), Аксенова А.В. (ЛМК № 46552900), Сечина М.Г. (ЛМК № 34486447), Обухова М.С. (ЛМК № 38403627), Широбокова С.В. (ЛМК № 55914707), Иленан А.С. (ЛМК № 23551350), Гвардеева Р.Р. (ЛМК № 13566193), Ампилогова Т. А. (ЛМК № 39311649), Новаковская М.В. (ЛМК № 47146288), Иванова Н.В. (ЛМК № 19297466), Проскурина А.В. (ЛМК № 50535308), Романова М.Л. (ЛДМК № 52546266), Яковлева М.А. (ЛМК № 31749363), Калужина Л.А. (ЛМК № 31749353), Башкардина Е.А. (ЛМК № 34486427), Родимцева С.А. (ЛМК № 47561296), Тычинин А.Н. (ЛМК № 25264305), Шарандина Л.А. (ЛМК № 50538038), Корыстова О.И. (ЛМК № 39314750), Долгих Т.В. (ЛМК № 36958420), Стрельникова Ю.О. (ЛМК № 52546255), Сташкова В.В. (ЛМК № 57263275), Кунавин В.М. (ЛМК № 52548122), Липерт Л.П. (ЛМК № 34486399), Романов С.П. (ЛМК № 36958438), Дегтярев Ю.А. (ЛМК № 52540643), Дергачев С.В. (ЛМК № 55914686), Саморуков С.Ю. (ЛМК № 3332178), Кувшинова О.Н. (ЛМК № 45497779), Жучкова О.О. (ЛМК № 41688262), Маслов В.Н. (ЛМК № 39314747), Харламова А.Н. (ЛМК № 34486367);

- просрочены сведения профилактической прививки против дифтерии и столбняка у сотрудников: Шарандина Л.А. (ЛМК № 50538038 - крайняя запись 15.02.2012 г.), Башкардина Е.А. (ЛМК № 34486427 - крайняя запись 30.03.2013 г.), Калужина Л.А. (ЛМК № 31749353 - крайняя запись 10.06.2013 г.), Яковлева М.А. (ЛМК № 31749363 - крайняя запись 20.09.2014 г.), Корыстова О.И. (ЛМК № 39314750 - крайняя запись 27.03.2013 г.), Долгих Т.В. (ЛМК № 36958420 - крайняя запись 26.11.2013 г.), Обухова М.С. (ЛМК № 38403627) отсутствуют сведения о прививке дифтерия/столбняк, а именно R1 (в ЛМК запись V1 08.08.2019, V2 17.09.2019), Гвардеева Р.Р. (ЛМК № 13566193), Саморуков С.Ю., (ЛМК № 3332178 – крайняя 10.06.2014);

- отсутствуют актуальные сведения о профилактических прививках у сотрудников: Родимцева С.А. (ЛМК № 47561296), Гончаренко Т.А. (ЛМК № 50538050), Романова М.Л. (ЛДМК № 52546266), Проскурина А.В. (ЛМК № 5053530821), Гончаренко А.Н. (ЛМК № 54487767), Широбокова С.В. (ЛМК № 55914707), Дегтярева О.П. (ЛМК № 55914652), Сташкова В.В. (ЛМК № 57263275), Кунавин В.М. (ЛМК № 52548122), Дегтярев Ю.А. (ЛМК № 52540643), Дергачев С.В. (ЛМК № 55914686), Алексева Ю.А. (ЛМК № 57263272), Кузнецова В.В. (ЛМК № 50538048) Алексева Ю.А. (ЛМК № 57263272), Кузнецова В.В. (ЛМК № 50538048);

- просрочены сведения о флюорографическом обследовании у сотрудников: Иванова Н.В. (ЛМК № 19297466 - крайняя запись 24.10.2023 г.), Иленан А.С. (ЛМК № 23551350 – крайняя запись 27.11.2023 г.), Аксенова А.В. (ЛМК № 46552900 – крайняя запись 30.08.2023 г.);

- отсутствуют сведения о профилактической прививке против гепатита В - Обухова М.С. (ЛМК № 38403627).

Филиал МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в с. Сарманай по адресу 461475, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Сарманай, улица Школьная, дом 10:

В нарушении ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

«Эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» в учебных кабинетах частично имеются неисправные люминесцентные лампы.

В нарушении ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены в спортивном зале имеют дефекты отделки, поверхность имеет следы поражения грибком в виде темных пятен.

В нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» у сотрудников школы:

- отсутствуют сведения о гигиеническом обучении: Залилов Р.А. (ЛМК № 38403612), Хасанов Р.Р. (ЛМК № 52548114), Калько Л.Н. (ЛМК № 46551452), Капишева Д.Р. (ЛМК № 42967021), Кожевникова А.А. (ЛМК № 46551451), Лесничая О.В. (ЛМК № 34314004), Хисамутдинова Р.Р. (ЛМК № 31749356), Баширова Г.Г. (ЛМК № 39314745), Мавлютов Р.Р. (ЛМК № 50534166), Амерханов Х.Д. (ЛМК № 50537000), Ишмуратов Р.Я. (ЛМК № 47561275), Фаткулина Г.М. (ЛМК № 52548141), Болгова О.В. (ЛМК № 57263255), Утягулов И.Ш. (ЛМК № 42968211), Исмагилова Л.А. (ЛМК № 47561251);

- отсутствуют сведения о профилактических прививках: Фаткулина Г.М. (ЛМК № 52548141), Болгова О.В. (ЛМК № 57263255);

- просрочены сведения о очередной профилактической прививке против дифтерии и столбняка Утягулов И.Ш. (ЛМК № 42968211 - крайняя 06.02.2014), Исмагилова Л.А. (ЛМК № 47561251), Залилов Р.А. (ЛМК № 38403612).

Филиал МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в с. Новоархангельское по адресу: 461467, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Новоархангельское, улица Родимцева, дом 21:

В нарушении ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» в коридоре 1 этаж, в кабинете математики, в обеденном зале отсутствует светорассеивающая защитная арматура, имеются частично неисправные люминесцентные лампы в учебных кабинетах и коридоре.

В нарушении п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не исправны смесители для моечных ванн, один полностью не исправен, второй имеет течь.

Продолжительность перемен 10 минут, в нарушении п 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" из анализа представленных сведений, а именно «Расписание звонков в школе с 9.00» отсутствует большая перемена (после 2 и 3 урока), или две перемены по 20 минут каждая.

В нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» у сотрудников школы:

- отсутствуют сведения о гигиеническом обучении: Музалевский А.Т. (ЛМК № 11222328), Морозов С.А. (ЛМК № 55914636), Алексеенко З.Г. (ЛМК № 1352272), Федосова Т.М. (ЛМК № 47562976), Игонина В.И. (ЛМК № 34486282), Абдульманов А.Г. (ЛМК № 0000553);

- просрочены сведения о профилактической прививке против дифтерии и столбняка: Музалевский А.Т. (ЛМК № 11222328 - крайняя 15.02.2012 г.), Морозов С.А. (ЛМК № 55914636 - крайняя 31.03.2013 г.), Алексеенко З.Г. (ЛМК № 1352272 - крайняя 10.02.2014 г.), Федосова Т.М. (ЛМК № 47562976 - крайняя 16.01.2014 г.), Игонина В.И. - ЛМК № 34486282), Морозова Л.В. (ЛМК № 54487891) (крайняя 28.01.2004 г., м/о на крайнюю прививку);

- не актуальны сведения о исследовании на гельминты у сотрудника Музалевский А.Т. (ЛМК № 11222328 - крайняя запись 12.10.2023 г.);

- просрочены сведения по флюорографическому обследованию: Алексеенко З.Г. (ЛМК № 1352272 - крайняя 13.11.2023), Игонина В.И. (ЛМК № 34486282 - крайняя 19.01.2023).

- отсутствуют сведения о профилактических прививках у сотрудника Абдульманов А.Г. (ЛМК № 0000553).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт питьевого фонтанчика в начальной школе МАОУ «Шарлыкская СОШ №1». Срок 01.03.2025 г.
2. Организовать в МАОУ «Шарлыкская СОШ №1», филиале МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в с. Новоархангельское продолжительность перемен для приема пищи не менее 20 мин. Срок 01.03.2025 г.
3. Оборудовать оконные проемы светорегулируемыми устройствами в кабинетах ОБЖ, технологии в МАОУ «Шарлыкская СОШ №1». Срок 10.08.2025 г.
4. Провести косметический ремонт пола в кабинетах географии (№14), иностранного языка (№ 8), истории (№ 5), 3 кабинета математики (№ 3, № 7, № 6), русского языка и литературы (№ 4) в основном задания школы в МАОУ «Шарлыкская СОШ №1». Срок 01.08.2025 г.
5. Провести косметический ремонт потолка в спортивном зале в основном задания школы в МАОУ «Шарлыкская СОШ №1». Срок 10.08.2025 г.
6. Провести маркировку уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и видов работ, осуществлять раздельное хранение уборочного инвентаря для туалетов, отдельно от другого инвентаря в МАОУ «Шарлыкская СОШ №1». Срок 01.03.2025 г.
7. Предоставить личные медицинские книжки с результатами медицинского обследования, сведениями о прививках и гигиеническом обучении на сотрудников:
Богданова О.П. (ЛМК № 52540725), Баловнева Т.Е. (ЛМК № 34314108), Мурсалимова Э.М. (ЛМК № 40009728), Марченко Т.А. (ЛМК № 34486449), Потехина А.С. (ЛМК № 52540637), Уразгалиева С.М. (ЛМК 34486455), Мячина Е.Ю. (ЛМК № 39310142), Губанова Г.А. (ЛМК № 34486493), Бабич Т.П. (ЛМК № 55914657), Тулаева Н.В. (ЛМК № 34486448), Лихацкая Г.А. (ЛМК № 47562816), Бартков В.В. (ЛМК № 52540622), Матвеева Т.В. (ЛМК № 31749323), Коновалова Н.В. (ЛМК № 41688266), Головина В.Н. (ЛМК № 31749365), Насекина Т.И. (ЛМК № 34486428), Стрельникова О.В. (ЛМК № 34486430), Дегтярева О.П. (ЛМК № 55914652), Никонова А.В. (ЛМК № 37778760), Задара В.А. (ЛМК № 1534030), Канкина Т.И. (ЛМК № 34486428), Свиридова Е.В. (ЛМК № 36958431), Ревина Л.А. (ЛМК № 46551460), Аксенова А.В. (ЛМК № 46552900), Сечина М.Г. (ЛМК № 34486447), Обухова М.С. (ЛМК № 38403627), Широбокова С.В. (ЛМК № 55914707), Иленан А.С. (ЛМК № 23551350), Гвардеева Р.Р. (ЛМК № 13566193), Ампилогова Т. А. (ЛМК № 39311649), Новаковская М.В. (ЛМК № 47146288), Иванова Н.В. (ЛМК № 19297466), Проскурина А.В. (ЛМК № 50535308), Романова М.Л. (ЛМК № 52546266), Яковлева М.А. (ЛМК № 31749363), Калужина Л.А. (ЛМК № 31749353), Башкардина Е.А. (ЛМК № 34486427), Родимцева С.А. (ЛМК № 47561296), Тычинин А.Н. (ЛМК № 25264305), Стрельникова Ю.О. (ЛМК № 52546255), Шарандина Л.А. (ЛМК № 50538038), Корицова О.И. (ЛМК № 39314750), Долгих Т.В. (ЛМК № 36958420), Гончаренко Т.А. (ЛМК № 50538050), Гончаренко А.Н. (ЛМК № 54487767), Харламова А.Н. (ЛМК № 34486367), Маслов В.Н. (ЛМК № 39314747), Жучкова О.О. (ЛМК № 41688262), Кувшинова О.Н. (ЛМК № 45497779), Кузнецова В.В. (ЛМК № 50538048), Алексева Ю.А. (ЛМК № 57263272), Саморуков С.Ю. (ЛМК № 3332178), Дергачев С.В. (ЛМК № 55914686), Дегтярев Ю.А. (ЛМК № 52540643), Романов С.П. (ЛМК № 36958438), Липерт Л.П. (ЛМК № 34486399), Кунавин В.М. (ЛМК № 52548122), Сташкова В.В. (ЛМК № 57263275).

8. Провести замену неисправных люминесцентных лам в учебных кабинетах в филиале МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в с. Сарманай.

Срок 01.03.2025 г.

9. Провести косметический ремонт стен в спортивном зале в филиале МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в с. Сарманай.

Срок 10.08.2025 г.

10. Предоставить личные медицинские книжки с результатами медицинского обследования, сведениями о прививках и гигиеническом обучении на сотрудников (филиал МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в с. Сарманай): Залилов Р.А. (ЛМК № 38403612), Хасанов Р.Р. (ЛМК № 52548114), Калько Л.Н. (ЛМК № 46551452), Капишева Д.Р. (ЛМК № 42967021), Кожевникова А.А. (ЛМК № 46551451), Лесничая О.В. (ЛМК № 34314004), Хисамутдинова Р.Р. (ЛМК 31749356), Баширова Г.Г. (ЛМК № 39314745), Мавлютов Р.Р. (ЛМК № 50534166), Амерханов Х.Д. (ЛМК № 50537000), Ишмуратов Р.Я. (ЛМК № 47561275), Хисамутдинова Р.Р. (ЛМК № 31749356), Фаткулина Г.М. (ЛМК № 52548141), Болгова О.В. (ЛМК № 57263255), Утягулов И.Ш. (ЛМК № 42968211), Исмагилова Л.А. (ЛМК № 47561251).

Срок 01.03.2025 г.

11. В филиале МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в село Новоархангельское провести замену неисправных люминесцентных ламп в учебных кабинетах, в коридоре 1 этаж, в кабинете математики, в обеденном зале лампы оборудовать защитной арматурой

Срок 01.03.2025 г.

12. В филиале МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в село Новоархангельское провести замену неисправных смесителей для моечных ванн.

Срок 01.03.2025 г.

13. Предоставить личные медицинские книжки с результатами медицинского обследования, сведениями о прививках и гигиеническом обучении на сотрудников (филиале МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» в село Новоархангельское): Музалевский А.Т. (ЛМК № 11222328), Морозов С.А. (ЛМК № 55914636), Алексеенко З.Г. (ЛМК № 1352272), Федосова Т.М. (ЛМК 47562976), Игонина В.И. (ЛМК № 34486282), Абдульманов А.Г. (ЛМК № 0000553); Морозова Л.В. (ЛМК № 54487891).

Срок 01.03.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЛЫКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1", ИНН 5651004205, ОГРН 1025603293484, 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Шарлык, улица Советская, дом 5
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Советская, д. 9, тел./факс 83535821559, электронная почта: cto@56.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в указанные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Н.С. Дегтярева

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

В.С. Дыменко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: school1898@mail.ru